

# DEKLARĀCIJA PAR TEHNISKAJIEM RAKSTUROJUMIEM

Izdošanas datums – 18.10.2016.

Aizstāj – dd.mm.gggg. deklarāciju par tehniskajiem raksturojumiem Nr. --- - CPR --/ gggg/#

## Nr. 0761-CPR-16/0309-2016/10

1.	<b>Produkta tipa unikālais identifikators – PROMASEAL® -AG</b>		
2.	<b>Tips un partijas numurs: norādīts uz produkta iepakojuma</b>		
3.	<b>Paredzētā izmantošana – kā norādīts ETA-16/0309:</b> 3.1 PROMASEAL®-AG ir karstumā uzbriestoša mastika uguns aizturēšanai sienās un grīdās iedziļinātām ugunsdrošām caurulēm (ar ugunsdrošu izolāciju), ugunsnedrošām caurulēm, kā arī kabeļiem, kabeļu saišķiem un kabeļu kanāliem. 3.2 Šis produkts paredzēts: - izmantošanai telpās ar relatīvo gaisa mitrumu < 85 %, kurās temperatūra nepazeminās zem 0 °C, kur uz to neiedarbojas lietus un UV stari (TR 024:2009, Z2 tips); - izmantošanai telpās ar relatīvo gaisa mitrumu ≥ 85 %, kurās temperatūra nepazeminās zem 0 °C, kur uz to neiedarbojas lietus un UV stari (TR 024:2009, Z1 tips); - izmantošanai temperatūrā zem 0 °C, kur uz to neiedarbojas lietus un UV stari (TR 024:2009, Y2 tips); - izmantošanai temperatūrā zem 0 °C, kur iespējama UV staru iedarbība, taču ne lietus iedarbība (TR 024:2009, Y1 tips);		
4.	<b>Ražotāja nosaukums un adrese saziņai –</b> “Promat International” NV Bormstraat 24 B-2380 Tiselta, Beļģija, 12. rūpnīca www.promat-international.com		
5.	<b>Pilnvarotais pārstāvis – nav attiecināms</b>		
6.	<b>Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP) – skat. tabulu 9. sadaļā.</b>		
7.	<b>Šis būvizstrādājums nav iekļauts saskaņotajā standartā (hEN).</b>		
8.	<b>Deklarācija par tehniskajiem raksturojumiem attiecās uz būvizstrādājumu, kuram izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums.</b> “Österreichische Institut für Bautechnik” (OIB) (OIB, Austrija) šim produktam ir izsniedzis ETA Nr. ETA-16/0309 atbilstoši ar ETAG 026-1 un ETAG 026-2. Paziņotā iestāde produkta sertificēšanai – Nr. 0761 (“MPA Braunschweig”) Tehnisko raksturojumu noturības sertifikāts 0761 - CPR - 0546		
9.	<b>Deklarētie tehniskie raksturojumi:</b>		
	<b>Galvenie raksturojumi</b>	<b>AVCP sistēmas</b>	<b>Tehniskie raksturojumi</b>
			<b>Saskaņotās tehniskās specifikācijas</b>
	<b>BR1 – mehāniskā izturība un stabilitāte.</b>		
	<b>BR2 – Drošība ugunsgrēka gadījumā</b>		
	Ugunsreakcija	1	E.
	Ugunsizturība	1	Šis raksturojums atkarīgs no pārbaudītās konstrukcijas. Tika pārbaudīta ugunsdrošā konstrukcija, kurā izmantots šis produkts, un klasifikācijas dokumentā tika noteikta efektivitātes klase saskaņā ar attiecīgo daļu standartā EN 13501.
			ETA 16/0309
	<b>BR3 – Higiēna, veselība un vide</b>		
	Gaisa caurlaidība	-	NDV (Nav deklarēta veiktspēja)
	Ūdens necaurlaidība	-	NDV (Nav deklarēta veiktspēja)
	Bīstamu vielu izdalīšana	-	Deklarācija (aizpilda tehnisko atļauju izsniegšanas iestāde)
			ETA 16/0309
	<b>BR4 – Drošība un pieejamība lietošanas laikā</b>		
	Mehāniskā izturība un stabilitāte.		NDV (Nav deklarēta veiktspēja)
	Izturība pret triecieniem un kustībām	-	NDV (Nav deklarēta veiktspēja)
			ETA 16/0309

Pielipšana –		NDV (Nav deklarēta veikspēja)	
<b>BR5 – Aizsardzība pret troksni –</b>			
gaisā pārraidītas skaņas izolācija		NDV (Nav deklarēta veikspēja)	ETA 16/0309
<b>BR6 – Enerģijas taupīšana un siltuma aizture –</b>			
Siltumvadītspēja	-	NDV (Nav deklarēta veikspēja)	ETA 16/0309
Ūdens tvaika caurlaidība (pārnešanas koeficients)	-	NDV (Nav deklarēta veikspēja)	
<b>Izturība</b>			
Pamata izturības novērtējums		Saskaņā ar deklarēto izmantošanas veidu, Z2, Z1, Y2, Y1 atbilstoši EOTA TR024 un atbilstoši ETAG 026-2.	ETA 16/0309

1. un 2. punktā minētie tehniskie raksturojumi atbilst 9. punktā deklarētajiem tehniskajiem raksturojumiem.

Šī deklarācija par tehniskajiem raksturojumiem ir izdota, atbildību vienpersoniski uzņemoties 4. punktā norādītajam ražotājam.

Šī dokumenta lasītāju aicinām pārbaudīt tīmekļa vietnē [www.promat-ce.eu](http://www.promat-ce.eu) atbilstošo versiju.

Drošības datu lapa (DDL) 1907/2006/EG produktam PROMASEAL®- AG pieejama pēc pieprasījuma.

Ražotāja vārdā parakstījusi –

Vārds – Betina Rotbeka [*Bettina Rothböck*]  
 Amats – Ugunsdrošības un karstumā uzbriestošo produktu ražošanas nodaļas vadītāja

*/Paraksts/*

Lincā, 2016. gada 18. oktobrī

Paraksts