

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit *Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts*

1772-CPR-140140 / 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada, 9. marta regulu 305/2011/EU (Būvizstrādājumu regulu vai CPR), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumiem

Bauprodukt / Būvizstrādājums

Rauchwarnmelder / Dūmu signalizācijas ierīce

Typ / Veids

PX-1

*Vēltere Produktmerkmale siehe Anlage
Papildus produkta parametrus sk. pielikumā*

hergestellt durch oder für / ražo priekš

Pyrex Technologies GmbH

Spichernstr. 2

10777 Berlin

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en / un ražots rūpnīcā(-s)

Pyrex Technologies GmbH

Lobeckstr. 36

10969 Berlin

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten
Šis sertifikāts apstiprina, ka visas prasības, kas saistītas ar ekspluatācijas noturības vērtēšanu un pārbaudi (AVCP) un ekspluatācijas īpašības, kas aprakstītas Pielikumā ZA saskaņotajos Normu standartos

EN 14604:2005/AC:2008

entsprechend System/ atbilstoši

Sistēmai 1 / AVCP 1

angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen
tiek piemērots un, ka produkts visas noteiktās prasības, kas izklāstītas iepriekš

erfüllt / izpilda

Dieses Zertifikat wurde erstmals am / Sertifikāts pirmoreiz izsniegts

24.07.2014

ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

un paliek spēkā tik ilgi, kamēr testa metodes un/vai ražošanas procesa kontroles prasības, kas iekļautas saskaņotajā standartā, kas izmantots, lai noteiktu deklarēto raksturīpašību ekspluatācijas īpašību raksturlielumus, nemainās produkts, un ražošanas apstākļi rūpnīcā netiek ievērojami izmainīti.

Prof. Dr.-Ing. Elmārs Ceitlers (Elmar Zeitler)
Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle /
Testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas institūcijas vadītājs

Forchtenberga, den 24.07.2014
Ort / Pilsēta, Ausstellungsdatum / izdošanas datumus

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Pielikums noturības sertifikātam
 1772-CPR-140140 / 01

Produktmerkmale / Produkta parametri

Bauprodukt <i>Būvizstrādājums</i>	Rauchwarnmelder <i>Dūmu signalizācijas ierīce</i>
Typ /Veids	PX-1C
Variante /Variants	V3-Q
Vorgesehene <i>Paredzētais lietojums</i>	Vervvendung Brandschutz / Ugunsdrošība
Kategorie oder Klasse <i>Līmeņi vai klases</i>	Keine / <i>Nekāda</i>
Merkmale / <i>Piezīmes</i> Sensorprinzip <i>Sensora veids:</i>	Streulichtmelder / <i>Optiskais dūmu, izmantojot izkliedētu vai atstarotu gaismu</i>
Hauptenergieversorgung <i>Parastais strāvas avots</i>	Batterie / <i>Baterija</i> 2x CR2/3AZE2PN (Panasonic) Nicht auswechselbar/ <i>nenomaināma</i>
Batterielebensdauer <i>Baterijas izturība</i>	12 Jahre plus 1 Jahr Reserve 12 gadi plus 1 gads rezervē
Zusatzstromversorgung <i>Gaidstāves režīma strāvas avots</i>	-
Farbe <i>Krāsas</i>	Deckel, Lamellen und Grundgestell / <i>virsmas plātne, lamela un pamatrāmis:</i> weiß, schwarz, rot, gelb, marineblau, aquablau, himmelblau, taubenblau, fjordblau, lichtblau, grasgrün, lindgrün, hellmoosgrün, grünbeige, flieder, perviolett, biskuit, leuchtpink, bordeaux, sandgelb, papayacreme, orangegold, glanzgold, mattgold, glanzsilber, mattsilber <i>balta, melna, sarkana, dzeltena, jūras zilais, azure, debesszilais, baložu zilais, fjordu zilais, gaiši zilais, zāles zaļais, zaļais, sūnu zaļais zaļais, zaļi bēšs, liliju, pērļu violetais, biskvīts, flureoscējoši rozā, bordo, smilšu, papaijas krēmkrāsa, dzeltenī oranžais, pulētais sudrabs, matētais sudrabs</i>
Montage/Uzstādīšana	Deckenmontage/ <i>griesti</i>
Montageart <i>Uzstādīšanas veids</i>	Magnetpad geschraubt oder geklebt / <i>Pieskrūvēta vai saistīta magnētiskā plātne</i> Doppelseitige Klebefolie / <i>Divpusējā līmplēve</i>
Zusatzbauteile <i>Papildus daļas</i>	Hitzewarnfunktion / <i>karstuma brīdinājuma funkcija</i>
Optionen mit Anforderungen <i>Iespējas ar prasībām</i>	bewohnbaren Freizeitfahrzeugen / <i>Ja uzstādīšana tūrista vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem/</i> Ja Individuelle VWarnanzeige / <i>Nein</i> <i>Individuāls trauksmes indikators/ Nē</i> Anschluss externer Nebenstellen/ <i>Nein</i> <i>Savienojums ar ārējām papildierīcēm /Nē</i> Vernetzung mit Funk / <i>Ja</i>

	<i>Radio savienojums /Jā</i> Alarmstummschaltung /Ja <i>Signalizācijas klusuma opcija /Jā</i> Vernetzung drahtgebunden /Nein <i>savienojami dūmu detektori Nē</i>
Vertriebsunternehmen <i>Izplatītājs</i>	Pyrex Technologies GmbH Spichernstr. 2,10777 Berlin