

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA Nr. 1488-CPR-0586/W

1. Izstrādājuma tipu unikālais identifikācijas kods: J4A, J4B, J4C

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvizstrādājumu, kā noteikts 11. panta 4. punktā: dūmu detektori mājsaimniecībām (Kupu 10 J4A, Kupu 10 J4B, Lento 10 J4C)

3. Būvizstrādājuma paredzētais(-ie) pielietojums(-i) saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā to paredz ražotājs: gaismas izkliedes tipa dūmu detektori, kas paredzēti mājsaimniecībām, atpūtas transportlīdzekļiem vai līdzīgām dzīvojamām platībām.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: JALO, Jalo Helsinki Ltd. PL131, 00181, Helsinki, Somija, www.jalohelsinki.fi, info(@)jalohelsinki.fi

5. Attiecīgā gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un kontaktadrese, kas ir atbildīgs par 12. panta 2. punktā minētajiem uzdevumiem: nav piemērojams

6. Sistēma vai sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai un pārbaudei saskaņā ar V pielikumu: atbilstības apliecināšanas sistēma 1

7. Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, uz kuru attiecas saskaņotais standarts:

Pilnvarotā iestāde Instytut Techniki Budowlanej (1488) veica tipa testēšanu un sākotnējo ražotnes un ražošanas kontroles pārbaudi ar pastāvīgu uzraudzību, novērtēja un apstiprināja ražošanas kontroli saskaņā ar 1. sistēmu un izsniedza EK ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu: 1488-CPR-0586/W.

8. Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums: nav piemērojams. Skat. 7. punktu.

9. Deklarētā veiktspēja: visas prasības, tostarp visi būtiskie raksturlielumi un atbilstīgās ekspluatācijas īpašības 3. punktā norādītajam(-iem) paredzētajam(-iem) lietojumam(-iem), ir noteiktas saskaņā ar standartu EN 14604:2005 un minētas zemāk redzamajā tabulā.

Būtiskie raksturlielumi (sk. 1. piezīmi)	Veiktspēja (sk. 2. piezīmi)	Saskaņotā tehniskā specifikācija (sk. 3. piezīmi)
Nominālie aktivizēšanas nosacījumi/jutīgums, reakcijas aizkave (reakcijas laiks) un veiktspēja ugunsgrēka apstākļos	ATBILST	EN14604:2005
Ekspluatācijas uzticamība	ATBILST	EN14604:2005
Tolerance pret barošanas spriegumu	ATBILST	EN14604:2005
Ekspluatācijas uzticamības noturība un reakcijas aizkave, temperatūras izturība	ATBILST	EN14604:2005
Ekspluatācijas uzticamības noturība, izturība pret vibrācijām	ATBILST	EN14604:2005
Ekspluatācijas uzticamības noturība, izturība pret mitrumu	ATBILST	EN14604:2005
Ekspluatācijas uzticamības noturība, izturība pret koroziju	ATBILST	EN14604:2005
Ekspluatācijas uzticamības noturība, elektriskā stabilitāte	ATBILST	EN14604:2005

10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma veiktspēja atbilst 9. punktā norādītajai veiktspējai. Par šīs veiktspējas deklarācijas izdošanu pilnībā atbild 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā un uzdevumā paraksta:

Helsinki, 17.08.2020.

[paraksts]

[apa]lais zīmogs: JALO HELSINKI LTD.
HELSINKI-SOMIJA. REG.NO. 2326520-4]

Jarkko Epäily