

	<b>Tehniskās apskates, apkopes un labošanas prasības pārnēsājamiem pulvera ugunsdzēsības aparātiem</b>	TIAP PA Versija: 03 Datums: 11.2017.
---	--	--

Šī instrukcija balstīta uz starptautisko tehnisko specifikāciju ISO/TS 11602-2 "Uguns aizsardzība- Pārnēsājami un pārvietojami ugunsdzēsības aparāti" 2.daļa "Pārbaude un apkope ". Šī instrukcija sastādīta atbilstoši MK noteikumiem Nr.238, 2016. gada 19. aprīlī "Ugunsdrošības noteikumi".

#### **Apskate , apkope, labošana, atbrīvošanās**

Šajā lietošanas instrukcijā ietilpst visas tehniskās un administratīvās darbības, ieskaitot kontroles darbības, lai uzturētu aparātu tādā stāvoklī (vai padarītu to piemērotu tam stāvoklim), kurā tas var izpildīt visas nepieciešamās funkcijas. Šo darbību mērķis ir "aparāta atgriešana standarta stāvoklī", tas ir, tādā stāvoklī, pie kāda ugunsdzēsības aparāts ir saņēmis sertifikātu.

Aktivitātes, kuras tiek veiktas, lai nodrošinātu aparāta darbaspējas:

**1. Apskate** – to veic īpašnieki, pārvaldnieki vai lietotāji, kā arī ražotāja vai pilnvaroto pārstāvju apmācīti darbinieki:

- Pārbaudīt, vai ugunsdzēsības aparāts atrodas atbilstošajā vietā;
- Vai tas ir viegli pieejams (nav aizkrāmēts);
- Vai lietošanas instrukcijas uzlīme ir izlasāma;
- Vai tas nav redzami mehāniski bojāts (iespiedumi, salocītas detaļas, bojāts krāsojums);
- Vai tā drošības gredzens un plombe ir neskarti;
- Vai spiedienu rādošais indikators ir zaļajā zonā;
- Vai ugunsdzēsīgās vielas izplūdes sprausla nav bloķēta;
- Pārbaudiet nākošās apkopes datumu. Ja ugunsdzēsības aparātam ir nepieciešams veikt apkopi, tas jāaizstāj ar tāda paša veida ugunsdzēsības aparātu, kurš piemērots tai pašai ugunsdzēsības grupai un kuram ir tāda pati ugunsdzēsības klase.

**Kontrole jāveic ne retāk kā reizi pusgadā.**

