

DROŠĪBAS EKSPERTS

FN'
SERVISS



**PALĪGS
UGUNSDZĒSĪBAS
APARĀTU
TEHNISKĀ
STĀVOKĻA
VIZUĀLĀS
APSKATES
VEIKŠANAI**

Ugunsdzēsības aparāti ir populārākais uguns aizsardzības līdzeklis. Ugunsdzēsības aparāts ir vienkāršs un efektīvs līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā, kas savukārt ir pats svarīgākais faktors materiālo un cilvēkresursu zaudējumu samazināšanai. Ugunsdzēsamo aparātu lietošanu Latvijā reglamentē Ugunsdrošības noteikumi.



IESPĒJAMIE UGUNSGRĒKA RISKI MĒDZ BŪT DAŽĀDI, UN TIE ATŠKIRAS NO OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETĀS UN UZŅĒMUMA DARBĪBAS SPECIFIKAS.



UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTUS, LĪDŽĪGI KĀ JEBKURU IERĪCI, IR JĀUZTUR DARBA KĀRTĪBĀ, JO NESTRĀDĀJOŠS PIRMĀS NEPIECIEŠAMĪBAS UGUNSAIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IR SLIKTĀK KĀ VISPĀR NEESOŠS.

SASKAŅĀ AR UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMIEM PAPILDUS UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU TEHNISKAJAI APKOPEI, OBJEKTU ATBILDĪGAJAM IR JĀNODROŠINA UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU TEHNISKĀ STĀVOKĻA VIZUĀLĀS APSKATES, KAS SEVĪ IETVER ŠĀDAS DARBĪBAS:

1



PĀRBAUDĪT, VAI UGUNSDZĒSĪBAS INVENTĀRS ATRODAS TĀM PAREDZĒTĀJĀ VIETĀ.

2



PĀRBAUDĪT, VAI UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTAM NAV KĀDS NO UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMU 271.PUNKTĀ NOSAUKTAJIEM BOJĀJUMIEM:



- ✓ korozija vai mehāniskais bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
- ✓ šļūtenes, sprauslas, taures vai iedarbināšanas mehānisms ir bojāts (piemēram, izrauts drošības gredzens vai plombe);

3



VEICOT UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTA TEHNISKĀ STĀVOKĻA VIZUĀLO APSKATI, ATBILDĪGAJAI PERSONAI IR JĀVEIC ATZĪME UZLIMĒ, KAS IR NOFORMĒTA ATBILSTOŠI UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMU 3. PIELIKUMAM.



- ✓ marķējuma vai lietošanas instrukcija ir nesalasāma vai tās vispār nav;
- ✓ neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē;

!

ATBILSTOŠI UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMIEM UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU TEHNISKĀ STĀVOKĻA VIZUĀLĀ APSKATE IR JĀVEIC NE RETĀK KĀ 1 (VIENU) REIZI 6 (SEŠOS) MĒNEŠOS:

- PUBLĪSKOS OBJEKTOS;
- PASAŽIERU SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTLĪDZEKLĪ;
- PASAŽIERU SABIEDRISKAJOS DZELZCEĻA VAGONOS;
- PASAŽIERU SABIEDRISKAJĀ KUGOŠANĀS LĪDZEKLĪ;
- NEAPKURINĀTOS OBJEKTOS VAI TERITORIJĀS.

PĀRĒJOS OBJEKTOS - NE RETĀK KĀ 1 (VIENU) REIZI GADĀ.

SASKAŅĀ AR UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMIEM UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU TEHNISKĀ STĀVOKĻA VIZUĀLO APSKATI VAR VEIKT PATS UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTA ĪPAŠNIEKS VAI UZTICĒT ŠO UZDEVUMU VEIKT PROFESIONĀLIEM - CERTIFICĒTIEM UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPEI PUNKTIEM, PIEMĒRAM, FN-SERVISS. SAZINIETIES AR MUMS!

Zvaniet: **67556799**

Rakstiet: **fnserviss@fnserviss.lv**

Apmeklējiet: **www.fnserviss.lv**



UGUNSDROŠĪBA



DARBA
AIZSARDZĪBA



UGUNSDROŠĪBAS
SISTĒMAS



APMĀCĪBA



- ✓ ir iztecijs tekošās tehniskās apkopes termiņš. (apkopes termiņam ir jābūt norādītam uz ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes uzlīmes);
- ✓ ugunsdzēsīgās vielas (svara) trūkums ugunsdzēsības aparātā – ugunsdzēsības aparāta svars ir mazāks nekā to ir norādījis ražotājs.