



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Izsniegšanas datums: 30/07/2014

Aizvietot: Nr --- - CPR --/---- - gggg/# no: dd/mm/gggg

No. 0761-CPR-14/0081-2014/7

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: PROMASTOP® - UniCollar**
- 2. Tipa vai partijas numurs:** kā norādīts uz iepakojuma.
- 3. Paredzētais izmantojums:** kā norādīts ETA-14/0089:
 - 3.1. - PROMASTOP® - UniCollar ir uguni apturoša manšete ugunsizturīgu un ugunsneizturīgu cauruļu (ar vai bez ugunsdrošas izolācijas) šķērsojumiem sienās un grīdās.
 - 3.2. – Produktu paredzēts:
 - lietot iekštelpās ar citu mitruma klasi nekā Z1, izņemot temperatūrās zem 0°C (TR 024:2009, tips Z1);
 - lietot iekštelpās ar lielu mitrumu, izņemot temperatūrās zem 0°C (TR 024:2009, tips Z1);
 - lietot temperatūrās zem 0°C, taču nepakļaujot lietus un UV iedarbībai (TR 024:2009, tips Y2);
 - lietot temperatūrās zem 0°C, pakļaujot UV iedarbībai, taču nepakļaujot lietus iedarbībai (TR 024:2009, tips Y1).
- 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:**

Promat GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz
Austrija
- 5. Pilnvarotais pārstāvis:** nav piemērojams.
- 6. Sistēmu vai sistēmas novērtējuma un pārbaudes ekspluatācijas īpašību noturības:** skat. tabulu 9. punktā.
- 7. Uz būvizstrādājumu attiecas saskaņotais standarts (EN 13279-1).**
- 8. Uz būvizstrādājumu neattiecas Eiropas tehniskais novērtējums.**

Austrijas Celtniecības Tehnoloģiju Institūts (OIB, Austria) šim produktam ir izdevis Eiropas tehnisko novērtējumu ar numuru ETA-14/0089, balstoties uz ETAG 026-1 un ETAG 026-2.

Uzrādītā produkta sertifikācija: 0761(MPA Braunschweig)
Sertifikāts par veikspējas noturību 0761-CPR-0399

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcija	E
Ugunsizturība	Šis raksturojums ir atkarīgs no testētās montāžas. Ugunsizturīgā konstrukcija, kurā tika izmantots šis produkts, tika testēta un veiktspējas klase tika noteikta klasifikācijas dokumentā saskaņā ar EN 13501 piemēroto sadaļu.
Ūdensnecaurlaidība	NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas).
Bīstamu vielu izdalīšanās	Deklarācija (pievienots Technical Approval Body)
Pamata izturības novērtējums	Saskaņā ar uzrādīto pielietojumu, Y ₁ klase pēc EOTA TR024 un atbilstoši ETAG 026-2.

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais ražotājs.

Lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni "www.promat-ce.eu", lai apskatītu šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas jaunāko versiju.

PROMASTOP® - UniCollar drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Vārds, uzvārds: Matthias Wagner

Amats: Technical Manager, Promat GmbH

Paraksts:



Linz, 2014. gada 30. jūlijā.

: