



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Izsniegšanas datums: 01/07/2013

Aizvietot: Nr --- - CPR --/---- - gggg/# no: dd/mm/gggg

No. 13279-1-B7-50-9-2013/1

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: PROMASTOP-Brandschutzmörtel, MGIII**
- 2. Tipa vai partijas numurs:** kā norādīts uz iepakojuma.
- 3. Paredzētais izmantojums:** cementa apmetums ar uzlabotu virsmas cietību.
- 4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:**
Promat GmbH
Scheifenkamp 16
D-40878 Ratingen
Vācija
- 5. Pilnvarotais pārstāvis:** nav piemērojams.
- 6. Sistēmu vai sistēmas novērtējuma un pārbaudes ekspluatācijas īpašību noturības:**
3.sistēma (reakcija uz uguni)
- 7. Uz būvizstrādājumu attiecas saskaņotais standarts (EN 13279-1).**
Paziņotā izstrādājuma sertifikācijas iestāde: Nr. 1378 veic tipa pārbaudi un ir izdevusi klasifikācijas ziņojumu.
- 8. Uz būvizstrādājumu neattiecas Eiropas tehniskais novērtējums.**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

| Raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības |
|-----------------------------------|--|
| Klasifikācija un apzīmējumi | B7-50-6 |
| Ugunsreakcija | A1 |
| Gaisa vadītā trokšņa samazināšana | NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas). |
| Siltumvadītspēja | NPD (Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas). |

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4.punktā norādītais

ražotājs.

Lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni "www.promat-ce.eu", lai apskatītu šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas jaunāko versiju.

PROMASTOP-Brandschutzmörtel, MGIII drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Bernhard Lddecke

Amats: Managing Director, Promat GmbH

Tisselt, 2013.gada 1.jūlijā.

Paraksts:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Lddecke', written in a cursive style.